

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00110/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020669

Общество с ограниченной ответственностью "Пластмаркет" (ООО "Пластмаркет"), ОГРН: 1117746671350
Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д. 4, корпус 1, РОССИЯ.
Фактический адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский р-он, п. Федоровское, Квартальный проезд, участок 2, литер А, РОССИЯ, телефон: +7(960) 233-27-95, адрес электронной почты: info@plastmarket.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Пластмаркет" (ООО "Пластмаркет")
Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д. 4, корпус 1, РОССИЯ.
Фактический адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский р-он, п. Федоровское, Квартальный проезд, участок 2, литер А, РОССИЯ, телефон: +7(960) 233-27-95, адрес электронной почты: info@plastmarket.pro

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные декоративно-облицовочные марки ПЛАСТМАРКЕТ, типов: панели, подоконники, профили жесткие, комплектующие, углы, толщиной стенок от 0,2 до 3 (мм), длиной от 100 до 6000 мм, шириной от 100 до 2000 мм, плотностью от 1,35 до 1,43 (г/см3), выпускаемые по ТУ 5772-001-30190311-2013.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ), Класс пожарной опасности материала - КМ1. (См. приложение - бланк № 0017333)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-07-31/2 от 31.07.2019 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 15.07.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5772-001-30190311-2013

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.07.2019

по

30.07.2022

Руководитель (заместитель руководителя)

СЕРТИФИКАТОВ органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00110/19

(обязательная сертификация)

№ 0017333

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-2018 п.11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-2018 п.13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature in blue ink)
ПОДПИСЬ

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия